



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EREBA 20/20

RESULTADOS DE COMBINACIONES DE ACTUACIONES

ALMERÍA
A22



Electricidad del Espacio	10074,67
Iluminación	3800,38
Calefacción (Electricidad)	1271,53
Refrigeración (Electricidad)	7705,16
DHW (Gas emvasado)	15396,62
Temperatura del Aire (°C)	22,05
Temperatura Radiante (°C)	22,34
Temperatura Operativa (°C)	22,00
Temperatura Exterior de Bulbo Seco (°C)	18,54
Acristalamiento	-145,98
Muros	-3217,69
Techos (int)	218,74
Bucios (int)	-121,12
Particiones (int)	17,89
Infiltración Ext	-4719,77
Vent Exterior	-6586,04
Iluminación General	3800,38
Computadores + Equipos	10074,67
Ocupación	19234,29
Ganancias Solares por Ventanas Exteriores	8765,75
Calentamiento Sensible de Zona	-1518,62
Enfriamiento Sensible de Zona	-28494,58
Enfriamiento sensible	-9712,69
Enfriamiento Total	-14102,28
Calentamiento de Zona	2988,10
Vent. Mec. + Vent. Nat. + Infiltración (renov/R)	1,29