


# PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EREBA 20/20

SIMULACIÓN ENERGÉTICA

## S11

### ESTADO PREVIO


CERRAMIENTOS: **C4**  
 MEDIANERAS: **M1**  
 n50 RENOV/h: **5**  
 MARCOS: **PVC**  
 VIDRIOS: **6+6 mm**



### Confort - Huelva, S11

1 Ene - 31 Dic, Mensual


Educativa



### Desglose del Combustible - Huelva, S11

1 Ene - 31 Dic, Mensual

Educativa



Mes	2002	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Electricidad del Espacio (Wh/m2)	1277,82	1154,16	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82
Iluminación (Wh/m2)	721,07	619,49	646,37	553,17	516,16	454,79	471,42	530,87	600,42	656,49	696,62	718,03
Calefacción (Electricidad) (Wh/m2)	1759,91	1449,53	546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	331,26	1703,67
Refrigeración (Electricidad) (Wh/m2)	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83	896,36	2800,76	3093,60	1590,64	0,00	0,00	0,00
DHW (Gas envasado) (Wh/m2)	2329,05	2103,66	2329,05	2253,92	2329,05	1502,61	1552,70	1552,70	1502,61	2329,05	2253,92	2329,05