


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EREBA 20/20

SIMULACIÓN ENERGÉTICA

S15-O

ESTADO DE OBRA


CERRAMIENTOS:	C7.2
MEDIANERAS:	M1.2
n50 RENOV/h:	1
MARCOS:	Uf = 1,1
VIDRIOS:	Ug = 0,6



Confort - Huelva, S15 - OBRA

1 Ene - 31 Dic, Mensual


Educativa



Desglose del Combustible - Huelva, S15 - OBRA

1 Ene - 31 Dic, Mensual

Educativa



EnergyPlus

Mes	2002	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Electricidad del Espacio (Wh/m²)	998,82	902,16	998,82	966,60	998,82	966,60	998,82	998,82	966,60	998,82	966,60	998,82
Iluminación (Wh/m²)	1891,15	1588,28	1539,16	1401,28	1398,98	1279,12	1319,26	1402,71	1503,36	1739,64	1763,85	1846,32
Calefacción (Electricidad) (Wh/m²)	80,52	138,31	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	110,16
Refrigeración (Electricidad) (Wh/m²)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	350,76	1163,05	1465,27	749,47	0,00	0,00	0,00