


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EREBA 20/20

SIMULACIÓN ENERGÉTICA

S15

ESTADO PREVIO


CERRAMIENTOS:	C7
MEDIANERAS:	M5
n50 RENOV/h:	5
MARCOS:	ALUMINIO
VIDRIOS:	4 mm



Confort - Huelva, S15

1 Ene - 31 Dic, Mensual


Educativa



Desglose del Combustible - Huelva, S15

1 Ene - 31 Dic, Mensual

Educativa



EnergyPlus

Mes	2002	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Electricidad del Espacio (Wh/m2)	1277,82	1154,16	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82
Iluminación (Wh/m2)	1673,81	1316,67	1140,66	1018,34	1116,13	1018,38	1070,97	1179,32	1288,23	1384,39	1526,47	1655,24
Refrigeración (Electricidad) (Wh/m2)	0,00	0,00	0,00	0,00	173,25	959,63	2590,37	2977,58	1842,67	0,00	0,00	0,00
DHW (Gas envasado) (Wh/m2)	2329,05	2103,66	2329,05	2253,92	2329,05	1502,61	1552,70	1552,70	1502,61	2329,05	2253,92	2329,05