


# PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EREBA 20/20

**SIMULACIÓN ENERGÉTICA**  
**S15-Ref**


<b>ESTADO REFORMADO</b>	
CERRAMIENTOS:	<b>C7.2</b>
MEDIANERAS:	<b>M5</b>
n50 RENOV/h:	<b>3</b>
MARCOS:	<b>Uf = 1,4</b>
VIDRIOS:	<b>Ug = 0,6</b>



## Confort - Huelva, S15 - REF

1 Ene - 31 Dic, Mensual


Educativa



## Desglose del Combustible - Huelva, S15 - REF

1 Ene - 31 Dic, Mensual

Educativa



Mes	2002	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Electricidad del Espacio (Wh/m2)	1277,82	1154,16	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82
Iluminación (Wh/m2)	2020,14	1775,60	1877,94	1832,52	1852,33	1717,67	1823,89	1854,51	1799,54	1982,97	1928,82	1963,79
Refrigeración (Electricidad) (Wh/m2)	0,00	0,00	0,00	0,00	883,06	648,00	1324,46	1456,66	968,37	0,00	0,00	0,00
DHW (Gas envasado) (Wh/m2)	2329,05	2103,66	2329,05	2253,92	2329,05	1502,61	1552,70	1552,70	1502,61	2329,05	2253,92	2329,05