


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EREBA 20/20

SIMULACIÓN ENERGÉTICA

S17

ESTADO PREVIO


CERRAMIENTOS:	C3
MEDIANERAS:	M1
n50 RENOV/h:	5
MARCOS:	ALUMINIO
VIDRIOS:	4 mm



Confort - Huelva, S17

1 Ene - 31 Dic, Mensual


Educativa



Desglose del Combustible - Huelva, S17

1 Ene - 31 Dic, Mensual

Educativa



Mes	2002	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Electricidad del Espacio (Wh/m2)	1277,82	1154,16	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82
Iluminación (Wh/m2)	674,29	579,12	606,25	505,48	406,06	360,22	370,71	416,23	522,92	622,79	651,48	680,22
Calefacción (Electricidad) (Wh/m2)	246,77	221,85	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,88
Refrigeración (Electricidad) (Wh/m2)	0,00	0,00	0,00	0,00	470,61	2434,02	5604,57	6284,67	4121,86	0,00	0,00	0,00
DHW (Gas envasado) (Wh/m2)	2329,05	2103,66	2329,05	2253,92	2329,05	1502,61	1552,70	1552,70	1502,61	2329,05	2253,92	2329,05