


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EREBA 20/20

SIMULACIÓN ENERGÉTICA
S17-Ref


ESTADO REFORMADO	
CERRAMIENTOS:	C3.2
MEDIANERAS:	M1
n50 RENOV/h:	3
MARCOS:	Uf = 1,4
VIDRIOS:	Ug = 0,6



Confort - Huelva, S17 - REF

1 Ene - 31 Dic, Mensual

Educativa




Desglose del Combustible - Huelva, S17 - REF

1 Ene - 31 Dic, Mensual

Educativa

EnergyPlus



Mes	2002	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Electricidad del Espacio (Wh/m2)	1277,82	1154,16	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82
Iluminación (Wh/m2)	777,98	677,12	711,36	618,95	574,61	522,71	522,67	582,73	643,60	716,97	748,43	778,14
Refrigeración (Electricidad) (Wh/m2)	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	715,14	1901,27	1970,71	1288,28	0,00	0,00	0,00
DHW (Gas envasado) (Wh/m2)	2329,05	2103,66	2329,05	2253,92	2329,05	1502,61	1552,70	1552,70	1502,61	2329,05	2253,92	2329,05