


# PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EREBA 20/20

SIMULACIÓN ENERGÉTICA

## S2-Ref


ESTADO REFORMADO

CERRAMIENTOS: **C1.2**  
 MEDIANERAS: **M1**  
 n50 RENOV/h: **3**  
 MARCOS: **Uf = 1,4**  
 VIDRIOS: **Ug = 0,6**




Confort - Huelva, S2  
1 Ene - 31 Dic, Mensual

Educativa



Desglose del Combustible - Huelva, S2  
1 Ene - 31 Dic, Mensual

Educativa



Mes	2002	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Electricidad del Espacio (Wh/m2)	1277,82	1154,16	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82
Iluminación (Wh/m2)	798,74	687,95	705,43	595,33	543,92	494,59	483,62	540,17	609,91	711,32	761,37	812,39
Calefacción (Electricidad) (Wh/m2)	1078,58	950,03	284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28	1006,32
Refrigeración (Electricidad) (Wh/m2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,64	2524,33	2710,94	1412,39	0,00	0,00	0,00
DHW (Gas envasado) (Wh/m2)	2329,05	2103,66	2329,05	2253,92	2329,05	1502,62	1552,70	1552,70	1502,62	2329,05	2253,92	2329,05

EnergyPlus