


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EREBA 20/20

SIMULACIÓN ENERGÉTICA

S4

ESTADO REFORMADO


CERRAMIENTOS:	C1
MEDIANERAS:	M1
n50 RENOV/h:	5
MARCOS:	ALUMINIO
VIDRIOS:	4 mm



Confort - Huelva, S4

1 Ene - 31 Dic, Mensual


Educativa



Desglose del Combustible - Huelva, S4

1 Ene - 31 Dic, Mensual

Educativa



Mes	2002	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Electricidad del Espacio (Wh/m2)	1277,82	1154,16	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82
Iluminación (Wh/m2)	675,16	578,37	606,49	510,44	418,84	359,64	367,48	426,75	530,72	623,63	649,76	678,30
Calefacción (Electricidad) (Wh/m2)	3130,90	2780,32	1197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	676,64	3028,80
Refrigeración (Electricidad) (Wh/m2)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	1097,61	3714,27	3979,80	2049,77	0,00	0,00	0,00
DHW (Gas envasado) (Wh/m2)	2329,05	2103,66	2329,05	2253,92	2329,05	1502,62	1552,70	1552,70	1502,62	2329,05	2253,92	2329,05

EnergyPlus