


# PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EREBA 20/20

SIMULACIÓN ENERGÉTICA

## S4-Ref

ESTADO REFORMADO


CERRAMIENTOS: **C1.2**  
 MEDIANERAS: **M1**  
 n50 RENOV/h: **3**  
 MARCOS: **Uf = 1,4**  
 VIDRIOS: **Ug = 0,6**



### Confort - Huelva, S4\_REF

1 Ene - 31 Dic, Mensual


Educativa



### Desglose del Combustible - Huelva, S4\_REF

1 Ene - 31 Dic, Mensual

Educativa



Mes	2002	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Electricidad del Espacio (Wh/m2)	1277,82	1154,16	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82
Iluminación (Wh/m2)	779,90	679,95	702,54	602,11	577,97	541,67	538,45	571,89	619,47	705,37	747,07	790,48
Calefacción (Electricidad) (Wh/m2)	85,97	167,89	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23
Refrigeración (Electricidad) (Wh/m2)	0,00	0,00	0,00	0,00	225,08	590,75	1419,16	1538,02	962,11	0,00	0,00	0,00
DHW (Gas envasado) (Wh/m2)	2329,05	2103,66	2329,05	2253,92	2329,05	1502,62	1552,70	1552,70	1502,62	2329,05	2253,92	2329,05

EnergyPlus