


# PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EREBA 20/20

SIMULACIÓN ENERGÉTICA

S5

## ESTADO PREVIO


CERRAMIENTOS:	<b>C2</b>
MEDIANERAS:	<b>M1</b>
n50 RENOV/h:	<b>5</b>
MARCOS:	<b>ALUMINIO</b>
VIDRIOS:	<b>4 mm</b>



## Confort - Huelva, S5

1 Ene - 31 Dic, Mensual


Educativa



## Desglose del Combustible - Huelva, S5

1 Ene - 31 Dic, Mensual

Educativa



Mes	2002	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Electricidad del Espacio (Wh/m2)	1277,82	1154,16	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82
Iluminación (Wh/m2)	673,11	578,21	605,49	494,61	411,57	356,63	365,24	420,96	511,47	621,72	650,19	678,02
Calefacción (Electricidad) (Wh/m2)	612,29	593,67	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,30
Refrigeración (Electricidad) (Wh/m2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1013,40	1882,48	4013,83	4166,03	2269,66	0,00	0,00	0,00
DHW (Gas envasado) (Wh/m2)	2329,05	2103,66	2329,05	2253,92	2329,05	1502,61	1552,70	1552,70	1502,61	2329,05	2253,92	2329,05

EnergyPlus