


# PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EREBA 20/20

SIMULACIÓN ENERGÉTICA

S7

ESTADO REFORMADO


CERRAMIENTOS:	<b>C3</b>
MEDIANERAS:	<b>M1</b>
n50 RENOV/h:	<b>5</b>
MARCOS:	<b>ALUMINIO</b>
VIDRIOS:	<b>4 mm</b>



Confort - Huelva, S7

1 Ene - 31 Dic, Mensual


Educativa



Desglose del Combustible - Huelva, S7

1 Ene - 31 Dic, Mensual

Educativa



Mes	2002	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Electricidad del Espacio (Wh/m2)	1277,82	1154,16	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82
Iluminación (Wh/m2)	669,47	575,36	603,23	489,29	396,58	348,30	361,14	411,41	508,24	618,13	647,03	679,05
Calefacción (Electricidad) (Wh/m2)	607,80	636,38	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,59
Refrigeración (Electricidad) (Wh/m2)	0,00	0,00	0,00	0,00	601,55	1465,94	3277,84	3535,07	2095,32	0,00	0,00	0,00
DHW (Gas envasado) (Wh/m2)	2329,05	2103,66	2329,05	2253,92	2329,05	1502,62	1552,70	1552,70	1502,62	2329,05	2253,92	2329,05

EnergyPlus