


# PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EREBA 20/20

SIMULACIÓN  
ENERGÉTICA

## S7-Ref

ESTADO REFORMADO


CERRAMIENTOS: **C3.2**  
 MEDIANERAS: **M1**  
 n50 RENOV/h: **3**  
 MARCOS: **Uf = 1,4**  
 VIDRIOS: **Ug = 0,6**



### Confort - Huelva, S7 - REF

1 Ene - 31 Dic, Mensual


Educativa



### Desglose del Combustible - Huelva, S7 - REF

1 Ene - 31 Dic, Mensual

Educativa



EnergyPlus

Mes	2002	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Electricidad del Espacio (Wh/m2)	1277,82	1154,16	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82
Iluminación (Wh/m2)	752,67	654,20	687,48	582,40	519,78	466,07	467,15	536,30	619,22	695,91	725,87	748,91
Refrigeración (Electricidad) (Wh/m2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1515,42	803,30	1440,04	1513,21	1042,73	0,00	0,00	0,00
DHW (Gas envasado) (Wh/m2)	2329,05	2103,66	2329,05	2253,92	2329,05	1502,62	1552,70	1552,70	1502,62	2329,05	2253,92	2329,05