

ORIENTACIÓN PÉSIMA POR CAPITAL DE PROVINCIA

| | | Orientación | C/R | Demanda kWh/m2 año |
|-------|---------------|-------------|-----------|--------------------|
| EP_AL | ALMERÍA | OESTE | Refriger. | -19,81 |
| EP_CA | CÁDIZ | NORTE | Calefacc. | 20,27 |
| EP_CO | CÓRDOBA | ESTE | Calefacc. | 28,96 |
| EP_GR | GRANADA | ESTE | Calefacc. | 49,37 |
| EP_HU | HUELVA | OESTE | Refriger. | 14,48 |
| EP_JA | JAÉN | ESTE | Calefacc. | 36,15 |
| EP_MA | MÁLAGA | OESTE | Refriger. | -15,19 |
| EP_SE | SEVILLA | OESTE | Refriger. | -23,94 |

Demanda de referencia: Vivienda tipo 2 en estado previo.